

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг

№ 22

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» (МДОУ «Детский сад №3»)
- 1.2. Адрес объекта: 309310, Белгородская обл, пос. Ракитное пер. Пролетарский д.14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1 030,1 кв. м
 - часть здания этажей (или на - этаже), - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6 231,9 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ежегодно
 - капитального не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 (МДОУ «Детский сад №3»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное пер. Пролетарский, д.14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Ракитянского района, Белгородской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Белгородская область, пос. Ракитное, пл.Советская д.4

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями умственного развития, опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 воспитанников**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, **ребенка-инвалида** (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Городским транспортом или пешим ходом**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м.**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная "Б" Доступны специально выделенные участки и помещения "ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно "ВНД" Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ.

Вход на территорию ДОУ не обеспечен кнопкой вызова помощи для инвалидов и МНГ, отсутствует предупреждающая тактильная разметка, отсутствует уличный пандус на территории ДОУ при перепадах рельефа, отсутствует автостоянка и парковка.

На входе в здание ДОУ отсутствуют: кнопка вызова помощи для инвалидов, дверные фиксаторы, предупреждающая тактильная разметка, смотровые панели на дверях из прозрачного ударопрочного материала. Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой, имеется перепад порога высотой 5 см.

На путях движения внутри здания отсутствуют: информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях, тактильные полосы, предупреждающие о препятствии, дверные фиксаторы. Лестничная ширина марша не соответствует нормам СНиП, частично отсутствуют поручни с двух сторон. На путях эвакуации лестницы не дублируются пандусом или другими средствами подъема, отсутствуют поручни с двух сторон, предупреждающая тактильная разметка при входе.

Дверные проемы кабинетов специалистов не соответствуют нормам.

В туалетной комнате отсутствует унитаз, раковина для умывания, поручни к умывальнику, унитазу и ванной.

На объекте недостаточное количество визуальных средств, отсутствуют акустические и тактильные средства предупреждения об опасности.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2019-2031 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда» (2019 г.) и по мере поступления финансовых средств в 2020-2031 гг.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **состояние доступности ОСИ от результата «ДУ» (доступно условно) до «ДПВ» (доступно полностью всем)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с Управлением образования администрации Ракитянского района;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. Изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации детей-инвалидов;

4.4.7. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на:

- официальном сайте МДОУ «Детский сад №3» <http://mdou3rakit.narod.ru>

Наименование сайта, портала

- Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://usznr.ucoz.ru>

Наименование сайта, портала

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. АНКЕТЫ (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ 01 _____ Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» от "13" _____ 02 _____ 2019 г.

2. АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ 22 _____ Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» от "05" 02. 2019 г.

3. Решения Комиссии _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления соц.защиты населения _____ Пестенко Е.В.

Специалист отдела социальных выплат и пособий _____ Ворисенко Е.А.

Заместитель начальника управления образования _____ Ткачев В.Н.

Председатель Ракитянской местной организации
Ветеранов войны, труда, ВС и ПО

_____ Заболотько И.М.

Председатель Ракитянской местной организации
Всероссийского общества слепых

_____ Бутов В.Н.

Заведующий МДОУ «Детский сад №3»

_____ Даниленко Г.И.

Прощнуровано и пронумеровано

4(четыре) _ листов

Заведующий Г.И. Даниленко

